

Affiliation No. -330353

School Code : 65346

DELAHI PUBLIC SCHOOL, MAHESHKHUNT

Khagaria (Bihar), Pin-851213

(Affiliated to CBSE New Delhi)

Under the Aegis of Akhilanand Foundation (Regd Under Societies Registration Act 21, 1860)

Email : secdpsmhk@gmail.com , Contact No. -9931422317, 9006699986

Ref. No. : DPS/464/2026

Date: 21/05/2026

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify and officially record that a comprehensive Fire Safety Audit has been successfully conducted at the premises of Delahi Public School Maheshkhunt , Khagaria .

This inspection was carried out by the authorized personnel of the Fire and Emergency Services Department on 20/05/2026 . The audit team thoroughly evaluated the school building, emergency exit routes, installation of fire extinguishers, and overall disaster preparedness protocols as per CBSE safety guidelines.

The physical audit has been successfully completed, and the final formal Fire Safety Certificate is currently under process with the department. We hereby state and assure that as soon as the official Fire Safety Certificate is issued by the authorities, it will be uploaded immediately on the designated CBSE portal / school website without any delay.

Sapajeet Kumar
21/05/2026

Principal
Delahi Public School
Maheshkhunt, Khagaria-851213



Shot on OnePlus

Fire Audit Payment Success Receipt

फाइल संख्या / File No. : KH2026A07609
आवेदक का नाम / Applicant Name : SANJEEV KUMAR SINGH
जिला / District : Banka
बैंक प्रतिक्रिया संख्या / Bank Response Number : BHR20260518163435276332E
लेनदेन संख्या / Transaction Number : 2605181634183169
राशि / Amount : Rs. 1224.00/-
भुगतान सफल होने की तिथि / Payment Success On : 18 May 2026 04:36 PM
स्थिति / Status : Completed successfully.



प्रपत्र-श
अग्नि अंकेक्षण के चेक बिन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वांछित कार्रवाई हेतु नोटिस।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-33 एवं 43 (2)(3) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22 (ख)(ग)(घ)(छ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)

- 1- भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खास चिह्नित भवन:- **दैलही पब्लिक स्कूल, महेन्द्रपुर**
- 2- भवन का निर्माण वर्ष:- **2007**
- 3- अनापत्ति प्रमाण पत्र (औपबंधिक/अंतिम/नवीनीकरण का वर्ष):- **2025**
- 4- विगत अग्नि अंकेक्षण की तिथि:- **23-01-2024**
- 5- भवन का अधिभोग का प्रकार:-व्यवसायिक:- **शैक्षणिक**
- 6- उप कब्जे (Sub-Occupancy) के प्रकार:- **स्कूल**
- 7- जमीन के स्तर से भवन की उँचाई (मीटर में):- **09 मी०**
- 8- भवन के परिवेश में निर्माण की उँचाई:- **7.5 फीट**
- 9- बिजली लाईन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं क्षैतिज दूरी-मीटर में):- **15 मी०**
- 10- भवन का अच्छादित क्षेत्र (वर्ग मीटर में):- **408 मी०²**
(तलघर और स्टील सहित सभी मंजिलों का)
- 11- मंजिलों की संख्या:- **2**
- 12- तलघर की संख्या:- **नहीं**
- 13- रिटल्ट/भुतल की संख्या:- **01**
- 14- ब्लॉक की संख्या:- **01**
- 15- प्रति मंजिल औसत प्रवासी भार:- **50 व्यक्ति**
- 16- मंजिलवार (क्षेत्रफल/अधिवासियों की संख्या):-
- 17- पहुँच सड़क/स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई):- **12 फीट**
(पहुँच सड़क चौड़ाई न्यूनतम 12 फीट/20 फीट होनी चाहिए)
- 18- क्या यह कठिन सतह का और वाहन चाहन योग्य है?- **हाँ**
- 19- क्या मृत अंत (Dead End) में समाप्त हो रहा है?- **नहीं**
- 20- पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आग और अन्य 3 तरफ सेट बैक की चौड़ाई:- **70-मकान, 90-मकान**
- 21- भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घूमने के लिए वाहन का पहुँच:- **नहीं**
70-सड़क 80-खाली
- 22- क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं उँचाई है?- **हाँ**
- 23- कार पार्किंग (स्थल एवं वाहनों की संख्या):- **नहीं**
- 24- खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारो तरफ दूरी):- **70-मकान, 90-मकान 50-12 फीट लडा**
- 25- प्रवेश द्वार की संख्या:- **01**
80-खाली लडा
- 26- निकासी द्वार की संख्या:- **01**
- 27- प्रवेश/निकासी द्वार में सिर के तरफ खुला स्थान:- **हाँ**
- 28- आंतरिक सीढ़ी की संख्या (ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई):- **01**
- 29- बाहरी सीढ़ी की संख्या (ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई):- **01**
- 30- यात्रा दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी/गलियारे के मुड़े हुए अंत से सिढियों तक की दूरी):- **90 फीट**
- 31- रैम्प (संख्या/चौड़ाई/स्टीप):- **नहीं**
- 32- यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- **नहीं**
- 33- सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- **नहीं**
- 34- फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- **नहीं**

- 35- शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल):- 03 फीट
- 36- फायर टॉवर (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल):- नहीं
- 37- बंद उर्ध्वाधर खुला स्थान:- हाँ
- 38- कोरिडोर और मार्ग (वांछित चौड़ाई के अनुसार/रास्ता बाधित नहीं):- नहीं
- 39- क्षैतिज निकासी की स्थिति:- हाँ
- 40- निकासी हेतु रौशनीकरण निकासी संकेत:- हाँ
- 41- तलघर में छत दूरी/जाने का रास्ता/वेन्टलेशन/इत्यादि:- हाँ
- 42- फायर रेटिंग संबंधी कागजात:- नहीं
- 43- कम्पाटमेन्टलाइजेशन:- नहीं
- 44- धुआँ निकासी व्यवस्था:- हाँ
- 45- विद्युत अधिष्ठापन:- हाँ
- 46- सब-स्टेशन/ट्रांसफॉर्मर:- नहीं
- 47- बिजली आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत:- On set - SKVA
- 48- एयर कंडीशनिंग सिस्टम:- नहीं
- 49- आसमानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान:- हाँ
- 50- न्यूनतम फिक्सड फायर फाइटिंग (NBC-2016 का भाग-4 का तालिका-7 के अनुसार):- हाँ
- 51- स्वचालित जाँच और अलार्म सिस्टम (धूम्र संसूचक, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, मंजिल में अग्नि संसूचक नियंत्रण पैनल):- नहीं
- 52- स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- नहीं
- 53- नली रील:- हाँ
- 54- वेट राईजर्स:- नहीं
- 55- सूखी राईजर्स:- नहीं
- 56- डाउन कमर:- नहीं
- 57- यार्ड हाइड्रेंट:- नहीं
- 58- भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर):- नहीं
- 59- छत टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर):- 4000 लीटर
- 60- पम्पों की विवरणी:- इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प/स्टैंडबाय डीजल पम्प/छिडकाव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प/बुस्टर पम्प (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट):- नहीं
- 61- पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या/क्षमता/गुणवता/में/क्रमांक/एक्सप्लोसिव नं० विनिर्माण का वर्ष/खरीद का वर्ष/आईएस आई का मार्क/रिफिलिंग की तिथि):-
1. ABC 6kg fire Extinguisher - 12 PCS 3. Fire ball - 1 PCS
2. CO₂ 4.5kg fire Extinguisher - 2 PCS 4. Hose Reel - 2 PCS - 1 फीट
- 62- अग्नि नियंत्रण कक्ष:- नहीं
- 63- फायर ड्रील और फायर ऑर्डर (भवन खाली करने की आपातकालीन योजना सहित):- हाँ
- 64- अग्नि सुरक्षा अधिकारी:- नहीं
- 65- अन्य बिन्दु-प्रपत्र-ग/झ के आधार पर शामिल किया जा सकता है।

अग्निकेन्द्र - 20.05.2026 को देलही पब्लिक स्कूल प्रहेशपुर खगडिया का अग्नि
 क्लेसिंग किया गया। अग्नि क्लेसिंग के उपरांत पाये गये सुविधागत की जाँच की गई। जाँच
 पंजाब देलही पब्लिक स्कूल में लगे उपकरण सभी पाये गये तथा NBC-4 के अंतर्गत है।
 अतः उपरोक्त के शालोक में देलही पब्लिक स्कूल का अग्नि क्लेसिंग प्रमाण-पत्र
 जारी किया जा सकता है।

अग्निशमन विभाग
 20/05/2026
 अग्निशमन विभाग पदाधिकारी
 गोगरी, (खगडिया)